

产品质量检测报告

PRODUCT QUALITY INSPECTION REPORT

报告编号：HN-JC-20260309-794

受检产品	HDPE双壁波纹管	规格型号	DN500 × 6000mm
材质	HDPE	等级	SN8
生产批号	PB2026031570	生产日期	2026-03-08
执行标准	GB/T 19472.1-2019	检验类别	出厂检验
委托单位	湖南汇昌管业有限公司	检测日期	2026-03-09
检测机构	湖南省建筑材料检测中心	溯源码	CA786M

检测结果

检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
外观	内外壁光滑、无气泡裂口	符合	合格
尺寸规格	DN500 × 6000mm、壁厚符合标准	符合	合格
环刚度	$\geq 8 \text{ kN/m}^2$	满足要求	合格
环柔性	无破裂、无脱开	符合	合格
冲击性能(TIR)	$\leq 10\%$	符合	合格
烘箱试验	无分层、无开裂	符合	合格
密度	$\geq 953 \text{ kg/m}^3$	符合	合格
炭黑含量	2.0%~2.5%	符合	合格

检验结论：经检验，上述受检产品所检项目均符合 GB/T 19472.1-2019 标准要求，判定为合格。

检测机构（盖章）：_____ 批准：_____ 审核：_____ 主检：_____

注：本报告仅对本次受检样品/批次负责，复制报告未重新加盖检测机构公章无效。本页为演示用示例报告，检测数据用于系统溯源展示。